

*КъБР-м и Шэджэм кудейм щІэныгъэ щхъэхуэ егъэгъуэтынымкІэ и муниципальнэ кІэзонэ  
ІуэхущІапІэ «Натуралист ныбжьыщІэхэм я станц»*

*КъМР Чегем райоinda орналгъан къошакъ билим берген муниципал казна учреждениясы  
«Жаш натуралистлери ни станциясы»*

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Районная станция юных натуралистов» Чегемского муниципального района  
Кабардино-Балкарской Республики**

Адрес: г. п. Чегем, пер. Кяровых, 29  
Исх.№ 1

тел. (886630) 4-11-05, e-mail: rsun-chegem@mail.ru  
от 21.02.2024 г.

Прокурору Чегемского района  
старшему советнику юстиции  
Т.М.Созаеву

В ответ на Ваше представление от 22.01.2024 года №Прдп81-24 по вопросу устранения нарушений требований пожарной безопасности сообщаем, что данное представление рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Чегемского района Совкуевой Д.А. Система дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны находится в рабочем режиме (копия акта прилагается).

Директор МКУ ДО «РСЮН»



Соблиров А.С.

**АКТ ПРОХОЖДЕНИЯ СИГНАЛА «ПОЖАР» С ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ  
на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»**

КБР, г.о. Чегем

«14» февраля 2024 г.

Рабочая комиссия в составе:

Представителя **МКУ ДО РСЮН Чегемского муниципального района КБР**

•

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

- представителя ООО «АСКЭ»: гл. инженер Литвинов Владимир Александрович  
*(должность, фамилия, имя, отчество)*

провела проверку подключения объекта защиты к ПАК «Стрелец - Мониторинг» и установила:

1. Произведено программирование каналообразующего оборудования:

Используемый канал связи	Номинал частоты (МГц)	Объектовое оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг»	Номер производителя оборудования	Высота подвеса антенны над землей (м)
Выделенный канал для СЗРУ МЧС России по КБР	418,3	Объектовая станция		3

2. Параметры контрольно-приемной панели

Номер в радиосистеме	
Номер ключа	

3. Каналообразующее оборудование установлено на объекте: **МКУ ДО РСЮН Чегемского муниципального района КБР**, расположенное по адресу: **расположенное по адресу: , г. Чегем, пер. Кяровых, 29**, в количестве 1 (одного) экземпляра.
4. Зафиксирован факт прохождения сигнала «Пожар» с объекта защиты на пульт оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» установленного в пожарной части, расположенной по адресу: **КБР, г. Чегем, ул. Кярова, д.69, ПСЧ №3**.

**Заключение комиссии:**

**Объектовое передающее оборудование программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» в количестве 1 (одного) комплекта считать введенным в рабочий режим.**

**Подписи членов комиссии:**

Представитель **МКУ ДО РСЮН Чегемского муниципального района КБР**

Главный инженер ООО «АСКЭ»:



*В.А. Литвинов*

/В.А. Литвинов/

